



Pliego de Especificaciones Técnicas

39/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Armario Ignifugo de cierre manual para el depósito de sustancias inflamables. Totalmente contruidos en paneles de chapa de acero sin puntos de contacto directo, rellenos de material aislante de alta densidad y pintado con pintura epoxi color amarillo. Con dos puertas simples batientes embutidas con solapas de cierre y bisagras continuas tipo piano. Cerradura embutida de seguridad con llave tipo yale. Burletes intumescentes en todo su perímetro que dilatan 25 veces su volumen a más de 100°C para lograr estanqueidad a las llamas. Con ventilas de cierre automático por temperatura, bandeja colectora y 3 estantes regulables en altura electro cincados. DIMENSIONES (Alto: 1950 mm / Ancho: 1100 mm / Profundidad: 550 mm / Peso: 160 Kg / Volumen interno: 830 Lts.). Debe Cumplir con requerimientos de norma NFPA 30, DIN 12925 o equivalente y presentar certificado de Testeo del INTI. Con la oferta se deberá presentar folletería y ficha técnica de los equipos. El plazo de entrega es de hasta 45 días hábiles de la fecha de emisión de la orden de compra. Los equipos deberán ser enviados y entregados, a costas del proveedor, dentro del predio de la Universidad Nacional de Moreno, ubicado en Av. Bartolomé Mitre N° 1891 (B1744OHC) Moreno Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los productos deben ser nuevos y sin uso. La UNIVERSIDAD no recibirá ningún equipo que presente detalles de raspaduras, roturas, abolladuras, golpes, deformaciones u otras alteraciones que no correspondan al estado original nuevo de fábrica. Los equipos deberán contar con una garantía de un (1) año, contado a partir de la recepción definitiva otorgada por la	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	UNIVERSIDAD. Se adjunta imagen de referencia Entrega de muestra: No Tolerancia: Únicamente sobre las dimensiones: +/- 5% Otros datos:	
2	Armario para utilizar como depósito de corrosivos, drogas e inflamables. Totalmente contruidos en paneles de chapa de acero inoxidable AISI 316 aislada sin puntos de contacto directo. Puertas simples batientes embutidas con solapas de cierre y bisagras continuas tipo piano de acero inoxidable. Cerradura de seguridad de 3 puntos embutida con llave tipo yale. Burletes intumescentes en todo su perímetro que dilatan 25 veces su volumen a más de 100°C para lograr estanqueidad a las llamas. Debe poseer ventilas de acero inoxidable de cierre automático por temperatura, una bandeja colectora y un estante regulable en altura de acero inoxidable AISI 316. DIMENSIONES (Alto: 1000 mm. Ancho: 990mm. Profundidad: 450 mm. Peso: 100 Kg. Capacidad: 30 Galones / 114 Lts.) Debe Cumplir con requerimientos de norma NFPA 30 o equivalente y presentar certificado de Testeo del INTI. Con la oferta se deberá presentar folletería y ficha técnica del equipo. El plazo de entrega es de hasta 45 días hábiles de la fecha de emisión de la orden de compra. El equipos deberá ser enviado y entregado, a costas del proveedor, dentro del predio de la Universidad Nacional de Moreno, ubicado en Av. Bartolomé Mitre N° 1891 (B1744OHC) Moreno Provincia de Buenos Aires, República Argentina. El producto debe ser nuevo y sin uso. La UNIVERSIDAD no recibirá ningún equipo que presente detalles de raspaduras, roturas, abolladuras, golpes, deformaciones u otras alteraciones que no correspondan al estado original nuevo de fábrica. El equipo deberá contar con una garantía de un (1) año, contado a partir de la recepción definitiva otorgada por la UNIVERSIDAD. Se adjunta imagen de referencia Entrega de muestra: No Tolerancia: Únicamente sobre las dimensiones:	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	+/- 5% Otros datos:	