

Moreno, 21 de NOVIEMBRE de 2023

**CIRCULAR N° 7**

**TIPO DE CIRCULAR      MODIFICATORIA CON CONSULTA**

<b>N° de Expediente:</b> EXP-S01: 600/2023
<b>Ejercicio:</b> 2023
<b>Rubro:</b> Vigilancia y Seguridad.
<b>Objeto:</b> Provisión e instalación de un sistema de monitoreo y grabación digital continua para el Edificio de Laboratorios de la Universidad Nacional de Moreno.

**DATOS DEL PROCEDIMIENTO:**

<b>Tipo de procedimiento de selección:</b> Licitación Privada 16/2023
<b>Clase / causal del procedimiento:</b> Sin clase
<b>Modalidad:</b> Sin modalidad

**DATOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD CONTRATANTE:**

<b>Nombre de la Jurisdicción o entidad contratante:</b> UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
<b>Dirección postal de la entidad contratante:</b> Av. Bartolomé Mitre 1891, Moreno, Provincia de Buenos Aires

*Se emite la presente circular a fin de dar respuesta a la consulta efectuada por un potencial oferente. Asimismo, y en atención a lo establecido por el Área requirente de la presente contratación, se procede por la misma, también a modificar las Especificaciones Técnicas, todo ello de acuerdo al siguiente detalle:*

**CONSULTA N° 1:**

*"Técnicamente los teclados de PC (USB), de 101 teclas en español, no son compatibles con la DVR de las marcas comerciales existentes. Los teclados compatibles son los llamados Joystick que se usan para manejar los domos PTZ, y son numéricos no alfanuméricos(..)Si encontráramos algún proveedor hasta la fecha de la apertura, que tuviera en stock un teclado PTZ lo pondríamos como opcional con precio unitario, para que puedan comprobar y decidir si lo quieren o no, y cuantos (...) Confirmar si esta modalidad propuesta, es aceptada por la Universidad..."*

**RESPUESTA N° 1:**


En primer lugar se aclara que en la consulta menciona equipos "DVR", y los equipos solicitados en las especificaciones técnicas en el punto 2.3 se refiere a **equipos XVR**.

8

**Circular N° 7 - MODIFICATORIA CON CONSULTA**

No obstante, habiendo efectuado el área requirente un relevamiento, a fin de ampliar la concurrencia y teniendo en cuenta que los equipos XVR, que se pueden adquirir en el mercado actualmente, no cumplen con el requisito técnico de ser compatibles con teclados USB 101 español, y teniendo en cuenta que estos teclados no afectan el funcionamiento de los equipos, se procede a modificar las especificaciones técnicas de la presente contratación, eliminando el punto "2.6 Tres (3) Teclados". Por lo que no se deberán incluir en la cotización.

Por último se aclara que en referencia a los teclados "Joystick", no están incluidos en las especificaciones técnicas, por lo que no se solicita su cotización en la oferta.



GRACIELA C. HAGE  
SECRETARIA ADMINISTRACION  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO