

Moreno, 7 de octubre de 2019

**CIRCULAR N° 1**

TIPO DE CIRCULAR Con Consulta

N° de Expediente: S01:0000471/2018

Ejercicio: 2019

OBRA "ADECUACIÓN DE SANITARIOS ACCESIBLES Y NÚCLEOS VERTICALES, ADECUACION PLANTA BAJA EXTREMO ALA OESTE Y NUEVOS PATIOS EXTERIORES Y PLAZOLETA DE ACCESO EN EDIFICIO HISTÓRICO"

**DATOS DEL PROCEDIMIENTO:**

Tipo de procedimiento de selección: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 7/2019

Sistema: Ajuste Alzado

**DATOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD CONTRATANTE:**

Nombre de la Jurisdicción o entidad contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

Dirección postal de la entidad contratante: Av. Bartolomé Mitre 1891, Moreno, Provincia de Buenos Aires

Se emite la presente circular a efectos responder las consultas efectuadas por un potencial oferente:

**CONSULTA N° 1**

Provisión Parrilla de iluminación CEPA

¿Tendrán alguna especificación o característica adicional de la parrilla de iluminación? Ya que verificando el pliego no obtenemos más datos; solo los indicados en la planilla de cotización.


**RESPUESTA**

*La parrilla de iluminación de la sala de grabación consiste en la colocación de caños de hierro de 1 1/2" de diámetro x 2.00mm espesor tipo barrales paralelos que van fijados a la losa entre las vigas, son 2 módulos de 2 ud cada una, en total 4 Ud., éstos caños deberán ser colgados de la losa mediante un suplemento tipo "T" con el uso de taco metálico cada 80cm y varilla roscada calculada para resistir el peso de todo el conjunto (caños más artefactos de iluminación). Allí se colocarán 4 tomas dobles por caño para el conexionado de los artefactos de iluminación, se armará con cañería Daysa y cajas*

Circular Con Consulta N° 1

*rectangulares adosadas a la losa, con tomas dobles. Deberá verificarse la solidez del sistema para que no tenga movimiento en ningún sentido.*

*Una vez finalizada la instalación eléctrica completa, se procederá a la instalación de los artefactos de iluminación, los mismos serán instalados mediante soportes tipo cocodrilos. (Los artefactos de iluminación del mini Estudio de Tv serán entregados por la Universidad).*



### **CONSULTA N° 2**

*Provisión de puerta doble de chapa (características idem a puerta acceso Hall principal Edificio)*

*Nos podrían suministrar algunas fotografías de la puerta principal? O permitirnos acercarnos nuevamente al lugar y así tomar nota de las características y medidas. Indicar cuándo podríamos realizar una nueva visita.*

### **RESPUESTA**

*Pueden pasar de lunes a viernes de 9.30 a 12 y 14 a 15 hs directamente presentarse en nuestras oficinas de la Subsecretaría de Infraestructura y Plan Maestro.*

### **CONSULTA N° 3**

*Adecuación de ventanas existentes*

*¿Nos podrían indicar la cantidad de ventanas para adecuar? Revisando el plano no damos con el dato.*

### **RESPUESTA**

*Está especificado en ítem 6.1 Carpinterías existentes de rubro 6. Herrería, del Pliego de Especificaciones Técnicas: cantidad 9 unidades*

### **CONSULTA N° 4**

*Provisión marco con chapa dobla para mostrador acceso*

*¿Tendrán alguna especificación o característica adicional a la indicada en la planilla de cotización y pliego?*

### **RESPUESTA**

*Circular Con Consulta N° 1*

Ver plano C01-Carpinterías. La tabiquería es de durlock, la tabla del mostrador de atención es de fibrofácil esp: 25mm, enchapado en melamina color gris, la carpinterías es de caño estructural 40/40 con vidrio 3+3 y contravidrio de 10mm pintado con esmalte sintético color blanco.



**CONSULTA N° 5**

Provisión de mampara vidriada en hall

¿Tendrán alguna especificación o característica adicional a la indicada en la planilla de cotización y pliego?

**RESPUESTA**

Será un blindex de 10mm de espesor con marco de aluminio de 2.90m largo x 2.26m alto.

**CONSULTA N° 6**

Solado H17 peinado c/malla de refuerzo

¿Nos podrían indicar el espesor requerido para el hormigón de los patios? No lo vemos indicado en el pliego.

**RESPUESTA**

El espesor será de 12cm, sobre tosca compactada según PET.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

Lic. HUGO O. ANDRADE  
RECTOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

