

DIÁMETROS DE LAS CAÑERÍAS DE AGUA FRÍA EN mm					
PLANTA	S	1	2	3	4
ALIMENTA	T.R.	PANELES SOL.	BAÑOS EST.	CO*/L*/B* PROF	CO*/B* CASERO
TANQUE	32	32	50	40	32
P. BAJA	32	32	40	32	32
MATERIAL	CAÑERÍAS DE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN20				

RESUMEN DE MATERIALES, DIÁMETROS Y PENDIENTES								
DESIGNACIÓN		CAÑERÍAS DE DESAGÜE						
		CLOACALES				PLUVIALES		
TRAMO	CI	Nro.	MATERIAL	Ø	p	Nro.	MATERIAL	p
		IP	3	PP	0,110	1:50	12	PP
HORIZ.		1-3	PP	0,110	1:50	1-12	PP	1:200
		-	-	-	-	-	-	-
COLUMNA		-	-	-	-	1-12	PP	0,110
		-	-	-	-	-	-	-
VENTILACIÓN SUBSIDIARIA		1-3	PP	0,063	-	DESIG.	BDT	PPA
		-	-	-	-	-	-	-

ARTEFACTOS SECUNDARIOS:
La. 2C.S., Du., C.S.
DESAGUAN EN CPP Ø=0,040

AGUA FRÍA:
DISTRIBUCIÓN A ARTEFACTOS: CAÑO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIÓN PN20 Ø 20 mm

AGUA CALIENTE: POR TERMOTANQUE CENTRAL 200Lts. SOLAR: LL.P.
DISTRIBUCIÓN A ARTEFACTOS: CAÑO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIÓN PN20 Ø 20 mm
CAÑERÍAS SIN INDICACIÓN: CAÑO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIÓN PN20 Ø=0,020 m
CIRCUITO CERRADO DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

TANQUE DE RESERVA TANQUE DE RESERVA TIPO FLAT ART. 6.2.6. R.V. CAP.: 3 DE 1000 Lts. COLECTOR CPPTF 63 mm 2 V.L., 4 LL.P. 3T.L., 2C.V.PPTF 20 mm A'f.	BAÑOS ESTUDIANTES r.P., D.I.: CPP 0,110 Be. 2C.S., La. 2C.S., Du., 3CPP 0,040, LL.P., T.V. P.P.A. 0,063: CPP 0,063	PILETA DE COCINA P.C. 2C.S., Sif. 0,050 CPP 0,063 B.Acc.: CPP 0,110
PRESURIZADOR SANITARIO CONTROL POR VELOCIDAD VARIABLE 2 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTE: 20 m3/h, 30 mca C/U: 2 V.ESF., VR, 2 JE ELECTROBOMBA JOCKEY CENTRIFUGA AUTOCEBANTE: 5 m3/h, 30 mca 2 V.ESF., VR, 2 JE TANQUE PULMÓN CAP. 100 Lts. 2 V.ESF. 3 PRESÓSTATOS C/MANÓMETRO 3 V.ESF. VALVULA DE ALIVIO 0,038	BAÑO PROFESOR r.P., D.I.: CPP 0,110 Be. 2C.S., La. 2C.S., Du., 3CPP 0,040, LL.P., T.V. P.P.A. 0,063: CPP 0,063	MAQUINA LAVAVAJILLA SIFÓN C/TAPA ROSCADA CPP 0,050 C.S.
	SANITARIO ACCESIBLE P.P.A. 0,110, CPP 0,110 La 2C.S., CPP 0,040, r.P., D.I.: CPP 0,110 1 DU., 1 R.P.	MAQUINA LAVARROPA C.S., Embudo CPP 0,040 P.P.A. 0,063: CPP 0,063
	BAÑO CASERO r.P., D.I.: CPP 0,110 Be. 2C.S., La. 2C.S., Du., 3CPP 0,040, LL.P., T.V. P.P.A. 0,063: CPP 0,063	

